



60

ЗАБЕЛЕЖКА:
 Ако по време на изпълнение се разкрие съществуващ пощадков водопровод захранващ сградата, да се уведоми проктанта. По преценка на проектанта, надзора и техническия ръководител и при съгласие на възложителя, площадковият водопровод може да не се подменя, ако съществуващият е с достатъчен диаметър/ мин 3/4" поцинкова тръба или ф32 за ПЕ/ и е в годно за експлоатация състояние.

СЪГЛАСУВАН
 „Булстрой надзор“ ЕООД /с. Крушари/
 СН част: ВиК Заличена информация на осн. чл.37 от ЗОП
 Управител: *[Signature]*
 /инж. В. Тодорова/



ПЕШЕХОДНА ЗОНА

ОБЩИНА КРУШАРИ
 Заличена информация на осн. чл. 37 от ЗОП
 ОДОБИЛ *[Signature]*
 с. Крушари /с. Крушари/
 Такса лв./кв. № *[Signature]*
 от 200 г.



УЧАЛКА НА ЛИЦЕ... ПРОЕКТОНО ПРОЕКТИРАНЕ
 ПЛАНОВИ... ПРОЕКТИРАНЕ
 Регистр. №: 12133
 инж. ЕЛИЦА ЖЕЛЯЗКОВА
 Заличена информация на осн. чл.37 от ЗОП

Обект:	"Сграда за социални услуги" в УПИ X, кв.60 по ПУП-ПР на с. Крушари, общ. Крушари		
Чертеж:	СИТУАЦИЯ	М 1:300	
Проектант:	инж. Елица Желязкова	Заличена информация на осн. чл.37 от ЗОП	
Възложител:	Община Крушари		
Проектанти по части	Архитектура	арх. В. Тодорова	
	Конструктивна	инж. J. Керванов	
	Електроинсталации	инж. Н. Петрова	
ЧАСТ:	ФАЗА:	ДАТА:	ЛИСТ №:
ВиК	ТП	2022г.	1/4